==========Einzelverluste (HVE)==========

Baustein	Verluste hve	Zeta1	Zeta2	Beiwerte μ	n	Abmessungen T	h,D	Bu	Bo	Anz. n	Abst. a	Erläuterungen
-	m	-	-	-	-	-	m	m	m	-	m	
Q_ZU		1.00										
B_Belebung		1.70										
D_Bel_NKB		2.60										Rohrausl. in Becken
B_NKB		0.00										
U_NKB1				0.50		T	0.10	0.00	0.10		0.10	
U_NKB2				0.50		T	0.10	0.00	0.10		0.10	