

===== Ergebnisdatei (*.ERG) =====

I Kennung	OI	Abfluss	I Länge	I Sohle	Rand	Wasserspiegel	Fläche	Geschw.	E-Höhe	S.schub	Verluste	I Bemerkungen
I	rI	Q	I L	I z	hges	h	WSP	A	v	E	TAUo	I kont. einz. Überg.
I	dI	m3/s	I m	I müNN	m	m	müNN	m2	m/s	müNN	N/m2	I m m m I
I Q_ZU	1I	0.026	I 0.00	I 287.000	0.25	0.13	287.131	0.03	1.01	287.183	3.67 gI	0.477 I
I B_Belebung	1I	0.026	I	I 282.660	5.00	4.05	286.706	40.46	0.00	286.706	0.00 oI	0.000 0.000 I
I	1I		I 10.00	I 282.660	5.00	4.05	286.706	40.46	0.00	286.706	0.00 oI	0.018 I
I D_Bel_NKB	1I	0.026	I	I 283.000	0.20	3.65	286.653	0.03	0.84	286.688	3.06 gI	0.156 0.093 I d
I	1I		I 25.00	I 283.000	0.20	3.40	286.404	0.03	0.84	286.440	3.06 gI	0.036 I d
I B_NKB	1I	0.026	I	I 282.680	4.00	3.72	286.404	28.68	0.00	286.404	0.00 oI	0.000 0.000 I
I	1I		I 7.70	I 282.680	4.00	3.72	286.404	28.68	0.00	286.404	0.00 oI	0.000 I
I Q_minus_RS	1I	0.026	I	I 282.680	4.00	3.72	286.404	28.68	0.00	286.404	0.00 oI	0.000 0.000 I
I	1I	0.015	I 0.00	I 282.680	4.00	3.72	286.404	28.68	0.00	286.404	0.00 oI	0.000 I
I Aufteil	1I	0.015	I	I 282.680	4.00	3.72	286.404	28.68	0.00	286.404	oI	0.000/ 0.000 I
I	1I	0.008	I	I 282.680	4.00	3.72	286.404	28.68	0.00	286.404	oI	0.000 I
I	2I	0.008	I	I 282.680	4.00	3.72	286.404	28.68	0.00	286.404	oI	0.000 I
I U_NKB1	1I	0.008	I	I 286.380	0.30	0.02	286.404	28.68	0.00	286.404	oI	0.051 I
I S_NKB1	**I	0.000	I	I 286.250	0.15	0.11	286.356	0.03	0.00	286.356	0.00 oI	I
I	1I	0.004	I 6.90	I 286.250	0.15	0.10	286.352	0.03	0.15	286.353	0.07 oI	0.002 0.002 I v
I	1I	0.008	I 13.80	I 286.250	0.15	0.09	286.344	0.02	0.32	286.350	0.29 oI	0.000 I
I U_NKB2	2I	0.008	I	I 286.380	0.30	0.02	286.404	28.68	0.00	286.404	oI	0.051 I
I S_NKB2	**I	0.000	I	I 286.250	0.15	0.11	286.356	0.03	0.00	286.356	0.00 oI	I
I	2I	0.004	I 6.90	I 286.250	0.15	0.10	286.352	0.03	0.15	286.353	0.07 oI	0.002 0.002 I v
I	2I	0.008	I 13.80	I 286.250	0.15	0.09	286.344	0.02	0.32	286.350	0.29 oI	0.000 I
I Z_Zusammen	1I	0.008	I	I 286.250	0.15	0.10	286.346	0.03	0.26	286.349	oI	0.000 I
I	2I	0.008	I	I 286.250	0.15	0.10	286.346	0.03	0.26	286.349	oI	0.000 I
I	1I	0.015	I	I 286.250	0.15	0.08	286.329	0.02	0.64	286.349	oI	0.006 I
I G_NKB_Schach	1I	0.015	I	I 286.160	0.25	0.18	286.338	0.04	0.34	286.344	0.30 oI	0.006 0.000 I
I	1I		I 14.00	I 286.160	0.25	0.17	286.331	0.04	0.35	286.337	0.32 oI	0.000 I
I D_mess1	1I	0.015	I	I 286.160	0.25	0.17	286.328	0.03	0.43	286.337	0.46 gI	0.000 0.000 I
I	1I		I 0.10	I 286.160	0.15	0.14	286.296	0.02	0.89	286.337	2.01 gI	0.000 I
I D_Messrohr	1I	0.015	I	I 286.160	0.15	0.14	286.296	0.02	0.89	286.337	2.01 gI	0.007 0.000 I
I	1I		I 1.50	I 286.160	0.15	0.11	286.273	0.01	1.05	286.329	2.75 gI	0.000 I
I D_mess2	1I	0.015	I	I 286.160	0.15	0.11	286.273	0.01	1.05	286.329	2.75 gI	0.035 0.000 I
I	1I		I 0.10	I 286.160	0.25	0.10	286.258	0.02	0.85	286.294	1.76 gI	0.000 I
I D_Sch_Stuhl	1I	0.015	I	I 286.160	0.25	0.10	286.258	0.02	0.85	286.294	1.76 gI	0.900 0.000 I
I	1I		I 31.60	I 285.260	0.25	0.10	285.360	0.02	0.82	285.394	1.65 gI	0.000 I
Bemerkungen: 0 Iterationsschritte												
ü Gerinne läuft über												
bzw. Unterwasserstand > Schwellenhöhe bei vollkommenem Überfall												
u Wasserstand liegt unterhalb der Schwelle des anschließenden Überfalls												
d Druckabfluss												
gr Grenztiefe/schießender Abfluss am Abschnittsende												
dE Energiehöhendifferenz bei vorgegebener Aufteilung												
v/V Mindest-/Maximalgeschwindigkeiten unter-/überschritten												
uv unvollkommener Überfall/unvollkommener (rückgestauter) Venturikanal												
he Differenzhöhe der Wasserspiegeldifferenzschaltung reicht nicht aus												
FS Freispiegelabfluss in Zu-/Ablaufwand bzw. im geschlossenen Querschnitt												
** nicht durchströmte Endquerschnitte von Verteil- und Sammelrinnen												
μ' unvollkommener Überfall berechnet mit Überfallformel												
μ Wandöffnung mit Freispiegelabfluss berechnet mit Ausflussformel												